

प्रमाण-पत्र

X10 57/10 (C-4) A8

दि. 19/08/15

प्रमाणित किया जाता है कि मदरलैण्ड पब्लिक स्कूल, नाजिरपुरा तेलीपुरा, रामपुर देहात, दिल्ली यमनौत्री मार्ग, सहारनपुर भवन का निरीक्षण दिनांक 19-08-2015 को किया गया। भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार विन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट

19/8/15
सहायक अभियंता
प्रा० खन्ड लो० नि० 140
सहारनपुर

Shaly
PRINCIPAL

Motherland Public School
Telhi Road, Rampur Maniharan (SRE)
Affiliated To C.B.S.E. New Delhi
Affi. No.-2130917

Shanta
President/Vice President/Treasurer
MOTHERLAND PUBLIC SCHOOL
Kampur Maniharan 247451
Saharanpur (U.P.)

तयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
(क) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-12)

मदरलैण्ड पब्लिक स्कूल
नाजिरपुर तेलीपुरा, रागपुर देहात, दिल्ली यमनौत्री मार्ग, सहारनपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ (दो मंजिला)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	नहीं
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की समेंट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्डीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ

8/15
सहायक अभियंता
प्रा० छन्द लो० न० वि०
सहारनपुर

No - 52/11 (Comp) A-5

01 - 19/08/15

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	नहीं
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ

19/8/15
सहायक अभियन्ता
शा. खंड ला. 12 व.
सहारनपुर