प्रमाण–पत्र

X10-57/1C(Comm)A-8 दि० 19/08/15

प्रमाणित किया जाता है कि **मदरलैण्ड पब्लिक स्कुल,** नाजिरपुरा तेलीपुरा, रामपुर देहात, दिल्ली यमनौत्री मार्ग, सहारनपुर भवन का निरीक्षण दिनांक 19–08–2015 को किया गया। भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक– चैकलिस्ट

19/8/15
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० I&O
सहारनपुर

Shaly
PRINCIPAL
Motherland Public School
Delhi Road Rampur Maniharan (SRE)
Affiliated To C.B.S.E. New Delhi
Affi. No.–2130917

Shweta
President/Vice President/Treasurer
MOTHERLAND PUBLIC SCHOOL
Rampur Maniharan 247451
Saharanpur (U.P.)

...यों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा–1 से कक्षा–12)

मदरलैण्ड पब्लिक स्कुल

नाजिरपुर तेलीपुरा, रामपुर देहात, दिल्ली यमनौत्री मार्ग, सहारनपुर

क्र0 सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ (दो मंजिला)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी0) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौडाई न्यूनतम 12 मी0 है?	नहीं
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की समेंट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौडाई 4.5 मी0 एवं ऊंचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौडाई 1.0 मी0 ऊंचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौडाई न्यूनतम 1200 मिमी0, ट्रेड 210 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी0 है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ

8/15

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
सहारनपुर

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन मे स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नही किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	नहीं
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ

सहायक अभियन्ता
ग्रा० खण्ड लो० नि० व०
सहारनपुर